

Oggetto: BARBAGIA MANDROLISAI: Disservizio idrico per nuova rottura condotta adduttrice in data 07/08/2024.

Comune di Sorgono	comune.sorgono@pec.it
Comune di Atzara	protocollo@pec.comune.atzara.nu.it
Comune di Meana Sardo	protocollo@pec.comunemeanasardo.it
Comune di Austis	austis.comune@cert.ollsys.it
Comune di Ortueri	protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it
Comune di Neoneli	protocollo@pec.comune.neoneli.or.it
Comune di Nughedu SV	protocollo.nughedusv@pec.comunas.it
Comune di Sorradile	ufficiosorradile@pec.it
Comune di Bidoni	protocollo@pec.comune.bidoni.or.it
Comune di Busachi	info.busachi@legalmail.it
Comune di Ardauli	protocollo@pec.comuneardauli.it
Comune di Ulà Tirso	comune.ulatirso@legalmail.it
Sian Nuoro	serv.sian@pec.aslnuoro.it
Sian Oristano	sian.oristano@pec.atssardegna.it

Si comunica che in data odierna si è registrata ulteriore nuova perdita sulla condotta adduttrice in territorio di Tiana "Loc.Ortinai", per la cui riparazione stanno già intervenendo le squadre di Abbanoa. Tale nuova rottura, aggiunta quella riparata ieri e le cui lavorazioni si sono protratte fino a notte inoltrata, non ha consentito un recupero di risorsa nei vari serbatoi asserviti.

Pertanto si è chiesta l'attivazione del servizio sostitutivo autobotte per il quale con separata nota vi verranno comunicati orari e punti di stazionamento.

Si segnala inoltre che alla ripresa dell'erogazione l'acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Si chiede cortesemente di avvisare la popolazione interessata anche con i Vs. mezzi di comunicazione interni

Una volta ripristinato il servizio vengono confermate le restrizioni notturne nella distribuzione all'utenza dalle **ore 22:00 alle ore 6:00** dell'indomani per consentire il recupero dei livelli nei serbatoi cittadini.

Distinti saluti.

Settore Complesso Distribuzione
U.O. Esercizio Reti D5
Il Responsabile

Geom. Antonio F. Catte



Settore Complesso Distribuzione
Programmazione Distrettuale D5 - Via Straullu, 35 - NUORO
Tel. 0784 213600 - fax 0784 203154

Abbanoa S.p.A. - Capitale Sociale € 271.275.415,00 i.v. • C.F. e N.I. Registro Imprese C.C.I.A.A. Nuoro 02934390929
Sede Legale: Via Straullu, 35 - 08100 Nuoro • Tel. 0784.213600 - Fax 0784.203154
Sede Amministrativa: Viale Diaz, 77 - 09125 Cagliari • Tel. 070 60321 - Fax 070 340479
Website: www.abbanoa.it - E-mail: info@abbanoa.it